



检测报告

TEST REPORT

检测号 (No) : T053001F


WA
ISSS
SSTL-CAA
SSTC-ECUST



样品名称: 体育馆用木质地板
Sample
送检单位: 创意玩家 (中山) 家居有限公司
Client
报告日期: 2025 年 6 月 4 日
Report Date

华东理工大学运动场地合成材料检测中心

Sports Field Synthetic Materials Test Center
East China University of Science and Technology



检测报告

报告编号: T053001F

报告日期: 2025年6月4日

委托单位/送检单位	创意玩家（中山）家居有限公司				
受检单位/场地工程	创意玩家（中山）家居有限公司				
委托单位地址	广东省中山市港口镇沙港东路 2 号之五，电话：0760-28105729				
样品名称/型（牌）号	体育馆用木质地板			收样日期	2025 年 5 月 30 日
样品数量/尺寸	30cm×15cm×1.5cm	样品编号	T053001	检测日期	2025 年 6 月 3 日
样品来源/性状表述	实木复合地板，表面涂覆光亮面漆。				
检测依据/执行标准	GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》：表 8-滑动摩擦系数。				
SSTL-CAA 检字C2025GB 检测项目与结果					
检测项目	限量值	检测结果		判定	
滑动摩擦系数	0.4~0.6	0.46		符合	
(以下空白)					
检测结论	按照上述检测依据的限量值，本样品滑动摩擦系数为 0.46。				
特别申明：以上数据仅对委托单位本次送检样品有效。					

附：分项数据表

滑动摩擦系数	0.45	0.46	0.45	0.46	0.47
(以下空白)					

报告人:
Reporter

公维光

审核:
Verifier

林

